




# 인천광역시서구



수신 관내 주택건설공사 건축관계자(사업주체, 시공사, 감리자) 귀하  
(경유)

제목 공동주택 실내출입문 손꺼임 방지장치 선별 설치에 대한 권고사항 알림

1. 양질의 공동주택 건설공사에 힘써 주시는 귀사에 감사드립니다.
2. 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준」에 의거 공동주택 세대 내 실내출입문에 내구성이 취약한 손꺼임 방지장치를 설치할 경우 품질 및 안전 등에 문제가 발생하고 있어, 관내 공동주택 건설공사현장에서 손꺼임 방지장치의 품질 등을 선별하여 설치가 필요한 상황입니다.
3. 이와 관련, 하자 발생률이 높은 제품과 안전성이 우수한 제품현황을 붙임과 같이 보내드리오니 사업주체(시공사, 감리자)는 공동주택 건설공사에 긴급적 저품질의 손꺼임 방지장치가 적용되지 않도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.
4. 아울러, 실내 출입문 등으로 인한 문틀 끼임사고를 방지하기 위해 손꺼임 방지장치가 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준」 제8조제2항 각호의 기준에 적합하고 손꺼임 방지성능이 우수한 제품으로 시공하여 입주인들의 안전사고를 방지할 수 있도록 노력하여 주시기 바랍니다.

붙임 손꺼임 방지장치 제품현황 1부. 끝.



인천광역시서구청장







주무관	발동석	주택임장	이병선	주택과장	전경 2020. 12. 24. 고문채
협조자					
시행	주택과-49295	(2020. 12. 24.)	전수		
주	22726	인천광역시 서구 서곶로 307, (삼곡동)	/ <a href="http://seo.incheon.kr">http://seo.incheon.kr</a>		
전화번호	032-560-4733	팩스번호	032-560-2736	/ <a href="mailto:abang82@korea.kr">abang82@korea.kr</a>	/ 비공개(5)

-코로나19를 이기는 새로운 일상, 우리가 함께 만들어갑니다-

붙임

▣ 저품질의 손끼임 방지장치 제품 현황

		제품-1	제품-2	비고
제품사진	설치사진			
	샘플사진			
제품특징	제품방식	부착형 (문틀과 도어에 양면테이프 부착)	부착형 (문틀과 도어에 양면테이프 부착 및 피스 고정)	
	제품소재	PVC	PVC	
	기능성	하	상	
	내구성	하	하	
	시공성	단순 (테이프 부착)	보통 (PVC조립 + 테이프 부착)	
특이사항		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미관저해</li> <li>○ 내구성 취약(하차발생률 높음)</li> <li>○ 테이프 시공으로 인해 손끼임 장치 제거 시 시트지 훼손 우려</li> <li>○ 건축자재 발암물질 배출 검증 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미관저해</li> <li>○ 내구성 취약(하차발생률 높음)</li> <li>○ 피스 시공으로 인해 문 표면에 피스 자국 남음</li> <li>○ 건축자재 발암물질 배출 검증 필요</li> </ul>	

▣ 안전성 우수한 손끼임 방지장치 제품 현황

